



**DUNAKILITI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos
u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,
Telefon: 96/671-037
polgarmester@dunakiliti.hu

dunakiliti.hu

viragosdunakiliti.hu

Előterjesztés

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. augusztus 16-i ülésére

1/a.napirend

Tárgy:

A dunakiliti Sportcsarnok fűtése korszerűsítése

Előterjesztő: Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette: Kovács Andor Tamásné polgármester

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

Dunakiliti, 2023. augusztus 6.

Kovács Andor Tamásné sk.

polgármester

dr. Odonics Aliz sk.

jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület döntése nyomán elkészült 2023. júl. 24-én Horváth Ferenc által a Sportcsarnok fűtőkorszerűsítésének azon terve, mely a kazánok cseréjére, a régi kazánok kiiktatására, új rendszer kiépítésére vonatkozik.

A TERV rövid leírása:

A gázvezeték a pincehelyiség és a műhely között az alagsoron és épületen belül halad. Két kazán szerepel a tervben: egy 32 KW-os a kiszolgáló helyiségek és a melegvíz biztosítására, ill. ez rásegíthet a küzdőtérre is nagy hidegben, és a másik 60 KW-os kazán a küzdőtér fűtését biztosítja. A készülékek a már meglévő fűtési rendszerre lesznek rákötve radiátorcserék nélkül. (Megj. Radiátorcsere esetén a bordásfalat is meg kellett volna bontani.)

Ennek kiépítésére 3 helyről kértünk árajánlatot:

1. HEGEKO 2022 Kft. Dunakiliti, Gyümölcsös utca 8.
2. Nagy Zsolt e. v. Halászi, Dunasétány 13/A
3. Tóth Csőszerező Kft. Feketeerdő, Duna utca 1.

Az ajánlatok a kijelölt határidőre (2023. 08. 04.) megérkeztek, de mindhárom tartalma eltér az eredeti tervtől.

1. HEGEKO 2022 Kft. Dunakiliti, Gyümölcsös utca 8.

ÁR: nettó 10.337.000 Ft, vagyis bruttó 13.127.990 Ft

Tartalom:

Viessmann Vitodens 200-W 12-98 KW-os kétkazános kaszkád egység kerülne beépítésre. A gázvezeték nyomvonala a pince és a sportcsarnok műhely között az udvaron haladna, nem az épület alatt, ahogyan azt a tervező készítette. Szerintük aggályos a régi fűtésűcsővön vinni az acél gázcsövet a korrózióveszély miatt.

2. Nagy Zsolt e. v. Halászi, Dunasétány 13/A

ÁR: nettó 10.337.000 Ft, vagyis bruttó 13.127.990 Ft

Tartalom:

Viessmann Vitodens 200-W 12-98 KW-os kétkazános kaszkád egység kerülne beépítésre. A gázvezeték nyomvonala a pince és a sportcsarnok műhely között az udvaron haladna, nem az épület alatt, ahogyan azt a tervező készítette.

3. Tóth Csőszerező Kft. Feketeerdő, Duna utca 1.

ÁR: nettó 10.336.851 Ft, vagyis bruttó 13.127.801 Ft

Tartalom:

2 db Viessmann Vitodens 200 W 45 Kw-os kazán kerülne beépítésre füstgáz elvezetéssel és kaszkád vezérléssel. (Megj. Az árajánlatadó szerint gond lehet a két különböző teljesítményű

bruttó:1.129.279 Ft

2023. aug. 14-én várunk egy újabb ajánlatot Dömötör István egyéni vállalkozótól Vámosszabadról.

Folyamatban van az egyeztetés a Top Cool Kft.-vel is hőszivattyú ügyében.

Határozati javaslat:

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2023. (VIII.16.) határozata

a Sportcsarnok fűtése korszerűsítéséről

A Képviselő-testület

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester